РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ЭО30.В.00232

№ 0017969

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «КНАУФ Инсулейшн». Место нахождения и фактический адрес: 142800, Московская обл., Ступинский р-н, г. Ступино, ул. Индустриальная, вл. 2. ОГРН: 1045009158150. Телефон (495) 787-57-16, (495) 642-84-98, факс (495) 787-57-18, (495) 642-84-99.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «КНАУФ Инсулейшн». Место нахождения: 142800, Московская обл., Ступинский р-н, г. Ступино, ул. Индустриальная, вл. 2. ОГРН: 1045009158150. Телефон (495) 787-57-16, (495) 642-84-98, факс (495) 787-57-18, (495) 642-84-99. Фактические адреса: 625034, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 198. Телефон (3452) 482-284, (3452) 482-592, факс (3452) 482-585, (3452) 482-582; 142800, Московская обл., Ступинский р-н, г. Ступино, ул. Индустриальная, вл. 2. Телефон (495) 787-57-16, (495) 642-84-98, факс (495) 787-57-18, (495) 642-84-99.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации «Огнестойкость» Закрытого акционерного общества «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость». Место нахождения: 141080, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, д. 12, пом. VIII. Фактический адрес: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 9. Телефон: (495) 709-32-83, факс: (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014 Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия теплоизоляционные и звукоизоляционные из стеклянного штапельного волокна «КНАУФ Инсулейшн» марки: AR (торговые наименования: Акусти, Акусти Кнауф), AS (торговые наименования: Акусти, Акусти Кнауф), AR Light (торговое наименование: Акусти Кнауф Лайт), TS 034 Aquastatik® (торговые наименования: ТеплоКНАУФ СТЕНА/ ТК СТЕНА/ ТК Stena, ТеплоКНАУФ СТЕНА Экстра/ ТК СТЕНА Экстра), выпускаемые по ТУ 23.14.12.130-001-73090654-2017 (см. Приложение бланк № 0000693). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
код ОКПД 2: 23.14.12.130

код ЕКПС:
код ТН ВЭД ЕАЭС: 7019 39 000 9

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Группа горючести – НГ (ГОСТ 30244-94, метод 1). Класс пожарной опасности строительных материалов - КМ0.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 14 с/см-2018 от 26.03.2018 ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат рег. № РОСС RU.0001.21МЭ70 от 19.12.2013; акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0218 стр/см/оп от 16.03.2018 ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ЭО30 от 22.01.2014.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.03.2018 по 25.03.2023

Закрытое Акционерное Общество «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость» Орган по сертификации РОСС RU.0001.11ЭО30 Для сертификатов

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ подпись М. М. Назарова инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) _____ подпись Ю. И. Графская инициалы, фамилия

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С- RU.ЭО30.В.00232

(обязательная сертификация)

№ 0000693

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Изделия теплоизоляционные и звукоизоляционные из стеклянного штапельного волокна «КНАУФ Инсулейшн», выпускаемые по ТУ 23.14.12.130-001-73090654-2017 (код ОКПД 2: 23.14.12.130, код ТН ВЭД ЕАЭС: 7019 39 000 9):

марки	торговые наименования
AR (плотность 15±15 % кг/м³, содержание органических веществ по массе - не более 5,5 %)	- Акусти, - Акусти Кнауф
AS (плотность 15±15 % кг/м³, содержание органических веществ по массе - не более 5,5 %)	- Акусти, - Акусти Кнауф
AR Light (плотность 11±15 % кг/м³, содержание органических веществ по массе - не более 6,5 %)	- Акусти Кнауф Лайт
TS 034 Aquastatik® (плотность 22±15 % кг/м³, содержание органических веществ по массе - не более 5,5 %)	- ТеплоКНАУФ СТЕНА/ ТК СТЕНА/ TK Stena, - ТеплоКНАУФ СТЕНА Экстра/ ТК СТЕНА Экстра

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — М. М. Назарова (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись — Ю. И. Графская (инициалы, фамилия)

Закрытое акционерное общество "Центр сертификации и испытаний "Огнестойкость" Орган по сертификации "Огнестойкость" РОСС RU.0001.11ЭО30 Для сертификатов

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru